

WSE Produkter AB

Montageinstruktion vid byte av ventilinsats, NOR-SHUNT FM.

Plocka bort ställdonet.

Ta bort låsringen på toppen - segersäkringstång.

Lossa frontplåtens skruvar samt insexskruv.

På röret där ventilinsatsen skall monteras finns en skruv för 10 mm fast nyckel. Lossa denna, behöver ej skruvas ut helt. (Denna är ett mothåll för ventilinsatsen för att hålla den i rätt läge).

Skruva på ringen på ventilinsatsen och lyft upp ventilen med en skruvmejsel eller motsvarande.

Om befintlig ventilinsats sitter fast, ta en skiftnyckel på packboxmuttern och vrid försiktigt fram och tillbaka tills den lossar. Skulle inte detta gå finns det utdragare att låna av oss.

Smörj in den nya ventilinsatsen med smörjmedel ex armaturfett.

På ventilinsatsens nedre del finns ett hål borrarat, detta hål är för skruven som nämns ovan. Håll ventilinsatsen så att hålet motsvarar läget för skruven.

Tryck ner insatsen försiktigt, var obs på o-ringen som går diagonalt.

I vissa lägen kan det vara nödvändigt att slå ett slag med hammare för att få ner insatsen dom sista millimetrarna. OBS! SLÅ EJ PÅ SPINDELN.

När insatsen är i botten skruvas skruven in i hålet, går den ej in i hålet ta en skiftnyckel på packboxmuttern, vrid insatsen fram och tillbaka sakta samtidigt som skruven skruvas in försiktigt och dras fast.

Montera låsringen på toppen, montera på montagesatsen för styr som satt på ventilinsatsen i samma ordning.

Montera på frontplåten ordentligt.

Ändra eventuell data på skylten. Alt. beställ ny skylt.

Ring om det är något ni undrar över!

Hälsningar
WSE Produkter AB

Postadress
Wse Produkter i Gbg AB
Industrivägen 55
433 61 Sävedalen

Telefon Fax
031-267878 031-264141

Org.nr. 556454-8195 F-skatt

Bankgiro Postgiro
5852-5940 468 48 34-7